



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г.Екатеринбург ул.Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г.Екатеринбург ул.Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа Верхний Тагил
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«27» сентября 2021 г., 10 час.00мин.
(дата и время составления акта)

г. Невьянск ул. Дзержинского, 8а
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоева А.В. № 169 от «16» сентября 2021 г., учетный номер ЕРКНМ 66210061000200810559

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоевым Артемом Валерьевичем

2) государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном Александровичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный (МАОУ СОШ п. Цементный), прилегающей территории, зданий различного функционального назначения, помещений различного функционального назначения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

624173, Свердловская область, Невьянский р-н, п Цементный, Школьная ул., д.2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный (МАОУ СОШ п. Цементный), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения социального объекта образования МАОУ СОШ п. Цементный, ИНН 6621008564, юридический адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский р-н, п Цементный, Школьная ул., д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» сентября 2021 г., 15 час. 30 мин. по «20» сентября 2021 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день/2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» сентября 2021 г., 15 час. 30 мин. по «20» сентября 2021 г., 16 час. 30 мин.

по месту проведения выездной проверки:

624173, Свердловская область, Невьянский р-н, п Цементный, Школьная ул., д.2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) -----

(указываются аналогичные сведения повторному и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);

- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;

- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга (при наличии)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1. На кровле здания не предусмотрены ограждения согласно нормативных документов по пожарной безопасности. СП 4.13130.2013 п.7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254, ГОСТ Р 53254-20095 п. 1.1, раздел 5, п.12; ГОСТ 25772-83 табл.1, табл.2; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 78, 90; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». **Подтвержден к исполнению пункт 2 предписания от 15.08.2019 № 120/1/38 со сроками устранения по поступившему ходатайству от 09.09.2021 до 01.08.2022.**

2. На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Поэтажные двери, выходящие на лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4. При эксплуатации основных путей эвакуации коридора 1-го этажа, стены помещения раздевалок основных и начальных классов, выгорожены от коридора деревянными листовыми материалами, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие применяемых материалов по показателям необходимых для оценки пожарной опасности, а также в соответствии с п.3.5 СП 2.13130.2020 не предоставлено проектной документации и (или) рабочей документации в составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, содержащий обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 136, 149, 150, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25, п.13.

5. На дверях помещений складского назначения отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение напротив кабинета №7, костюмерная актового зала, склад сыпучих продуктов столовой, реквизитная спортзала, двери книгохранилища выходящие в актовый зал). СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. В душевой расположенной в столовой, в отступлении от проектных решений, располагается помещение хозяйственного инвентаря. Данное помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 54; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 78, 83, 91, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». СП 484.1311500.2020 табл. А.1 п. 14; СП 486.1311500.2020 табл. 3 п. 48.

7. В помещениях (раздевалка столовой, костюмерная актового зала) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями). ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.35 (в). Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

8. На объекте защиты выход из лестничной клетки в чердачное помещение не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа размерами не менее 0,75 x 1,5 м. СП 4.13130.2013 п. 7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 88.

9. Несущие элементы планшета сцены выполнены из деревянных конструкций при этом не подвергнуты огнезащитной обработке огнезащитным составом 1-й группы огнезащитной эффективности. В соответствии с п. 3.5 СП 2.13130.2020 не предоставлено проектной документации и (или) рабочей документации в составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, содержащий обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 136, 149, 150, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25, п.13, п. 95; СП 4.13130.2013 п. 5.4.11 Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ. При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке огнезащитным составом 1-й группы огнезащитной эффективности.

10. В книгохранилище допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.35 (з). Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

11. В раздевалке начальных классов допускается использование розетки с повреждениями. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35 (б). Запрещается б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

12. В помещениях столовой допускается курение. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации; ст.4, ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021).

Лицо допустившее нарушение: Работники Муниципального предприятия Столовая №6 Невьянского городского округа ИНН 6621001745 ОГРН 1026601327301, в соответствии с договором на оказания услуг по организации горячего питания обучающихся от 22 января 2021 года № 06, приказа о назначении лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности от 01.12.2020 № 450.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание № 169/1 от 27.09.2021 года
- 2) протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный государственный инспектор Невьянского ГО,

ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,

ГО Верхний Тагил по пожарному надзору

Барахоев Артем Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Государственный инспектор Невьянского ГО,

ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,

ГО Верхний Тагил по пожарному надзору

Ворончихин Антон Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Ворончихин Антон Александрович, Государственный инспектор Невьянского ГО, ГО
Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору, 8
(922)1210713

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа посёлка Цементный, Арапова Ольга Владимировна

«27» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.