

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области в городе Нижний Тагил Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе**

адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86,
тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ
624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2**

ПРЕДПИСАНИЕ

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий**

От 07.05.2024г.

№ 66-09-17/42 - 4471-2024

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянскому району Юрий Яковлевич Бармин

По результатам: рассмотрения акта эпидемиологического расследования от 06.05.2024г., согласно которого:

1. На момент проведения обследования 18.04.2024 г. пищеблока МАОУ СОШ п. Цементный, расположенного по адресу Невьянский район, пос. Цементный, ул. Школьная, 2, установлено: поверхности обеденных столов для школьников имеют дефекты, нарушения целостности, вследствие чего провести качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств не представляется возможным
2. На момент проведения обследования 18.04.2024 г. пищеблока МАОУ СОШ п. Цементный, расположенного по адресу Невьянский район, пос. Цементный, ул. Школьная, 2, установлено: в мясо-рыбном цехе установлены 3-х секционные производственные мойки, в которых в следствии протекания щели заделаны герметиком, внутренние поверхности ванн не гладкие, затрудняют их обработку и задерживают остатки пищи
3. На момент проведения обследования 18.04.2024 г. пищеблока МАОУ СОШ п. Цементный, расположенного по адресу Невьянский район, пос. Цементный, ул. Школьная, 2, установлено: производственные, складские и санитарно-бытовые помещения, обеденный зал требуют ремонта, а именно: в овощном, мясо-рыбном цехах кафельная и метлахская плитка на полу и стенах с трещинами и сколами, в складском помещении для хранения круп на полу метлахская плитка местами со сколами и трещинами, стены во всех помещениях также имеют неровную поверхность, краска и кафель местами облупились, потолок в моечном отделении пищеблока с подтеками и с облупившейся побелкой, в обеденном зале на полу линолеум местами порван, с дефектами и щелями, в туалете для сотрудников и в помещении для хранения моющих и дезинфицирующих средств метлахская плитка на полу и кафельная плитка на стенах со сколами и трещинами, краска на стенах потрескалась, двери второго входа для загрузки товара неровные, краска облупилась, вследствие чего провести качественную мойку и дезинфекцию не представляется возможным

что, создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников и детей МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ


624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области и соответствии с п. 2.4.6.3, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.4, 2.9, 2.16, САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний руководствуясь п.1, п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Заменить обеденные столы с дефектами. (срок до 01.09.2024г.)
2. Заменить в мясо-рыбном цехе 3-х секционные производственные мойки (срок до 01.09.2024г.)
3. Провести ремонтные работы таким образом, чтобы пол и стены в овощном, мясо-рыбном цехах в складском помещении для хранения круп, потолок в моечном отделении пищеблока, пол в обеденном зале, пол и стены в туалете для сотрудников и в помещении для хранения моющих и дезинфицирующих средств, двери второго входа для загрузки товара не имели дефектов и позволяли провести, влажную уборку и дезинфекцию (срок до 01.09.2024г.)
4. Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 01.09.2024г., в виде официального письма за подписью руководителя, в канцелярию Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (ул. Октябрьской революции, 86 каб. 221 или факсом 25-45-70, либо по электронной почте).

З.М. Главный государственный санитарный врач в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе



Ю.Я. Бармин
О.М. Катова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861729

Владелец Арапова Ольга Владимировна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025